

TECHNICKÉ ZÁSADY ZABUDOVÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ A VTOKOVÝCH MŘÍŽÍ

Montáž šachty uliční vpusti

- Spodní prvky uličních vpustí se osadí do betonového základu, který je umístěn na zhuťné podloží, tak aby nedošlo k poklesu vpusti. Další díly betonových uličních vpustí jsou skládány na ně. Betonové prvky je nutné spojovat vysoko-pevnostní maltou, na spáru se nanese minimálně 10mm malty s vysokou pevností a odolností vůči chemickým látkám po celém obvodu, vytlačena hmota se uhladí podle stěny vpusti. čímž se zamezí případným deformacím šachty uliční vpusti a utěsní spára mezi jednotlivými prvky.
- Nelze používat pružné spojovací prvky a pružné spoje.
- Na skladbu uliční vpusti nesmí být použity poškozené dílce.

Vtokové mříže řady Europa (mříže s pantem)

- Na vystavěnou šachtu se umístí roznášecí prstenec 10A, který se osadí do maltového lože z vysoko-pevnostního materiálu s minimální pevností 45Mpa (např. IZOLSAN FIX) po celé své ploše. Prvky musí být spojeny minimálně 10mm tohoto materiálu. Rám vtokové mříže se osadí stejným způsobem na vyrovnávací prstenec. Mříž musí být orientována tak, aby byla žebra mříže orientována kolmo na směr pojezdu, a dále aby byl mechanismus pantu orientován na nájezdové straně, dle šipek nalitých na rámu.
- Nelze používat pružné vyrovnávací prvky a pružné spoje jako např. gumové či plastové vyrovnávací prstence.

Vtokové mříže standardní řady (mříže bez pantu)

- Na vystavěnou šachtu se umístí roznášecí prstenec 10A, který se osadí do maltového lože z vysoko-pevnostního materiálu s minimální pevností 45Mpa (např. IZOLSAN FIX) po celé své ploše. Prvky musí být spojeny minimálně 10mm tohoto materiálu. Rám vtokové mříže se osadí stejným způsobem na vyrovnávací prstenec. Mříž musí být orientována tak, aby byla žebra mříže orientována kolmo na směr pojezdu.
- Nelze používat pružné vyrovnávací prvky a pružné spoje jako např. gumové či plastové vyrovnávací prstence.

Vtokové mříže pro žlab Curb King (mříž KM11RD s pantem)

- Na vystavěnou šachtu se umístí roznášecí prstenec 10A, který se osadí do maltového lože z vysoko-pevnostního materiálu s minimální pevností 45Mpa (např. IZOLSAN FIX) po celé své ploše. Prvky musí být spojeny minimálně 10mm tohoto materiálu. Rám vtokové mříže se osadí stejným způsobem na vyrovnávací prstenec. Mříž musí být vyrovnána a orientována tak, aby tvar mříže korespondoval s budoucím tvarem žlabu Curb King.
- Nelze používat pružné vyrovnávací prvky a pružné spoje jako např. gumové či plastové vyrovnávací prstence.

